



## TEMPOSOFT 2 V ägg

Artikelnummer: DB741500

	Beskrivning	Art-nr
	Komplett Patron	DB 743742
<b>Instruktion för utbyte av patron</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Stäng av inkommande vatten.</li><li>• Demontera tryckknappen med hjälp utav insexnyckel.</li><li>• Skruva ut patronen med skiftnyckel.</li><li>• Spola rent ventilhuset innan montering av ny patron.</li><li>• Återmontera tryckknappen.</li></ul>		
<b>Inställning för fullflöde</b>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Demontera O-ring i botten på patronen</li><li>• Dra ut och vrid den tandade ringen och ställ in den på näst största öppningen.</li><li>• Återmontera ring och O-ring</li></ul>	