


TEMPOMATIC MIX 2
Artikelnummer: DB494006

	Beskrivning	Art-nr
	Transformator Magnetventil Temperaturvred	DB 495444 DB 495612 DB 700MCP
Instruktion för utbyte av magnetventil och temperaturvred		
<ul style="list-style-type: none"> • Stäng av inkommande vatten. • För byte av temperaturvredet: • Skruva ur insexskruven på blandarens baksida. • Dra ur temperaturvredet. • Tryck i det nya vredet och skruva tillbaka skruven. • För byte av magnetventil: • Plocka bort kabelanslutningarna på magnetventilen. • Skruva bort magnetventilen från vattenanslutningarna. • Återmontera nya magnetventilen. (glöm ej filtren) • Anslut magnetventilen till vatten och kabelanslutningarna. 		