



## DP3 Outlook SH

Artikelnummer: RO05-03SH

Panelen består av följande produkter:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duschhuvud RADA VR105</li> <li>• RADA Outlook IR sensor</li> <li>• Handdusch med slang</li> <li>• Omkastare</li> </ul>
---	---


### Duschhuvud RADA VR105 - Artikelnummer: RD098-77

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivning</th> <th>Artikelnummer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Duschsil</td> <td>RD937-22</td> </tr> <tr> <td>Flödesreglerare 9 l/m</td> <td>RD857-33</td> </tr> <tr> <td>Flödesreglerare 6l/m</td> <td>RD857-34</td> </tr> <tr> <td>O-ringsats</td> <td>RD633-19</td> </tr> <tr> <td>O-ring väggbrička</td> <td>RD630-75</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivning	Artikelnummer	Duschsil	RD937-22	Flödesreglerare 9 l/m	RD857-33	Flödesreglerare 6l/m	RD857-34	O-ringsats	RD633-19	O-ring väggbrička	RD630-75	
Beskrivning	Artikelnummer													
Duschsil	RD937-22													
Flödesreglerare 9 l/m	RD857-33													
Flödesreglerare 6l/m	RD857-34													
O-ringsats	RD633-19													
O-ring väggbrička	RD630-75													

### Reservdelar till handdusch

Handduschupphängning	RD729298
Duschslang	RD17790
Duschhandtag	RD23710
Omkastare	RD29700

### RADA Outlook IR-Sensor

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivning</th> <th>Artikelnummer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Komplett IR-Sensor</td> <td>RO1621-101</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivning	Artikelnummer	Komplett IR-Sensor	RO1621-101	
Beskrivning	Artikelnummer					
Komplett IR-Sensor	RO1621-101					

---

## Rengöring och underhåll

### Duschpanel

- Använd inte rengöringssvampar med grov yta eller polerande rengöringsmedel – det kan repa stålet.
- Använd med fördel mikrofiberduk.
- Använd ph-neutrala rengöringsmedel eller milda tvållösningar.
- Förkromade och plastprodukter ska endast rengöras med en mikrofiberduk/ mjuk trasa alt. svamp samt en mild tvållösning.
- Högtryckstvätt skall ej användas.

### Duschhuvud

- Demontera silen och rengör från kalk vid behov.

### Handdusch och slang

- Rengör silen från kalk vid behov.
- Kontrollera flödesbegränsaren (Röd 6L, Gul 9L).

### Temposoft självstängande ventil

- Vid rengöring demontera patron. Spola rent under varmt vatten.
- Vid byte av patron skall den nya insatsen motioneras 3-5ggr

### HE100 Termostat / Tempomix ventil

- Rengör filter samt undersök backventiler vid behov.
- Byt patron/insats vid behov

### Sensorer

- Rengöres med mjuk trasa eller svamp och mild tvållösning.
- Använd inte rengöringssvampar med grov yta eller polerande rengöringsmedel då detta skadar linsen för IR sensorn.