


TEMPOMATIC 4 MIX (Batteri)

Artikelnummer: DB 490106

TEMPOMATIC 4 Mix (Trafo)

Artikelnummer: DB 490101

	Beskrivning	Art-nr
	Magnetventil Temperaturvred Elektronikenhet (nät drift) Elektronikenhet (batteridrift) Batterier 2st	DB 479748 DB 700MCP DB 490450 DB 490446 123 3V Lithium

Instruktion för utbyte av sensor och magnetventil

- Stäng av inkommande vatten.
- **För sensorbyte:**
- Demontera sensortoppen med hjälp utav insexnyckel.
- Koppla loss sensorn från magnetventilen.
- Koppla ihop den nya sensorn med magnetventilen.
- Återmontera sensortoppen.
- **För byte av magnetventil:**
- Demontera sensorn enligt ovan.
- Skruva ur magnetventilen med hjälp av hylsnyckel.
- Återmontera nya magnetventilen.
- Anslut och återmontera sensortoppen.
- **För byte av temperaturvredet:**
- Skruva ur insexskruven på blandarens baksida.
- Dra ur temperaturvredet.
- Tryck i det nya vredet och skruva tillbaka skruven.